



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Højbjerg Vandværk
Sneslevvej 48A
4250
Att.: Henrik Osterkyger

Udskrevet: 23-03-2023
Version: 1
Modtaget: 16-03-2023
Analyseperiode: 16-03-2023 - 23-03-2023
Ordrenr.: 766218

Sagsnavn: Højbjerg vv
Lokalitet: Højbjerg Vandværk
Prøvested: Palmevængevej 12, 4250 Fuglebjerg
Udtaget: 16.03.2023 kl. 08:25
Prøvetype: Drikkevand - Bek. 1383:2022, Gruppe A
Prøvetager: LAB/HHK
Kunde: Højbjerg Vandværk, Sneslevvej 48A, 4250, Att. Henrik Osterkyger

Prøvenr.:		17573/23				
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	Grænseværdi	Forbruger taphane jvf BEK 1383:2022	
FELTMÅLINGER:						
Prøvetagning, Taphane (u. flush)		+	- DS/EN ISO 19458:2006, MST Manual for DRV version 5, 2021, DS/ISO 5667-5:2006			
Lugt	#	Ingen lugt (1)	Ingen	-	Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget	
Smag	#	Ingen (1)	Ingen	-	Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget	
pH ved prøvetagning		7.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012	7 - 8.5	Vandet må ikke være kalkaggressivt
Ledningsevne v. ptagning		82.2	mS/m	DS/EN 27888:2003	30 mS/m	Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 mS/m ved 25 °C
Laboratoriets målinger:						
Kimtal ved 22 °C		3	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000/Till.1:2002	200	
Coliforme bakterier		<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	
E. Coli		<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	
Turbiditet		<0.050	FNU	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 FNU	
Jern, Fe		<0.010	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009	0.2 mg/l	
Farvetal, Pt		2.5	Pt mg/l	DS/EN ISO 7887 C:2012	15 mg Pt/l	Såfremt kvalitetskravet ved indgang til ejendom er overholdt, kan der tillades højere værdi ved afgang fra vandværk dog maksimalt 15.

Kommentar

Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

Helle Hornemann